

Tunnus Marking	Laite Device		Kytkennät / Connections										
			0–10V (24VDC)			3–piste/3–point (230VAC)		230VAC			Anturi / Sensor		
			24V	0V	0–10V	Auki/Open	Kiinni/Close	N	L	N	PE		
TE0	Ulkolämpötila–anturi	Outside temperature sensor	–	–	–	–	–	–	–	–	–	TE0–W1/1	TE0–W1/2
TE111	Huonelämpötila–anturi*	Room temperature sensor*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A1.1/X3	A1.1/M
TE255	Lämmitysvaraajan lämpötila–anturi	Heating tank temperature sensor	–	–	–	–	–	–	–	–	–	X3/2	X3/M
P211	Lämmityspiiri 1 kiertovesipumppu	Heating circuit 1 circulation pump	–	–	–	–	–	–	X2/5	X2/N	X2/PE	–	–
TE212	Lämmityspiiri 1 lämpötila–anturi	Heating circuit 1 temperature sensor	–	–	–	–	–	–	–	–	–	X3/4	X3/M
FV212	Lämmityspiiri 1 säätöventtiili	Heating circuit 1 mixing valve	X24.1/+	X24.1/–	X3/5	X2/3	X2/4	X2/N	–	–	–	–	–
P221	Lämmityspiiri 2 kiertovesipumppu*	Heating circuit 2 circulation pump*	–	–	–	–	–	–	A1.1/Q34	1X1/N	1X1/PE	–	–
TE222	Lämmityspiiri 2 lämpötila–anturi*	Heating circuit 2 temperature sensor*	–	–	–	–	–	–	–	–	–	A1.1/X1	A1.1/M
FV222	Lämmityspiiri 2 säätöventtiili*	Heating circuit 2 mixing valve*	1X24/+	1X24/–	A1.1/Y1	A1.1/Q14	A1.1/Q24	1X1/N	–	–	–	–	–

*Osa lisävarusteista kytketään lisäohjauskeskukselle OK11

*Some accessories are connected to auxiliary control cabinet OK11

PERIAATEKYTKENTÄ



Laitteisto on suunniteltava voimassa olevien määräysten ja asetusten mukaisesti.

PRELIMINARY CONNECTION

The installations must be designed in accordance with current norms and regulations.

Tunnus Marking	Laite Device	Kytkenöt / Connections			
		L	N	C	PE
ÄC1	ÄssäCooling Cs4, Cs6, Ck5, Ck9	F17/2	N	K17/A1	PE
P17	Jäähdytyspumppu Cooling circulation pump	K17/14	N	-	PE
Y17	Jäähdytys 2-tieventtiili Cooling 2-way valve	K17/24	N	-	PE

P17, Y17, F17 ja K17 toimitetaan ÄssäCooling tarvikkepakettissa
P17, Y17, F17 and K17 are delivered in ÄssäCooling installation kit



oilon
LÄMPÖÄSSÄ

SUUNN. JHi
PIIRT. JHi
PVM. 10.02.2021
ALLEKIRJOITUS

HVAC SCHEMATIC
CUBE EASYACE 07
PRELIMINARY CONNECTION

LVI KYTKENTÄKAAVIO
CUBE EASYACE 07
PERIAATEKYTKENTÄ

SUUNNITTELUALA, TYÖN JA PIIRUSTUKSEN N:O MUUTOS
L CUBE EASYACE 07 21A
LEHTI 1 LEHDISTÄ 1 TILAAJAN N:O

TUNN. LUKUM. MUUTOS

NIM. PÄIVÄYS